



GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.

Rúa dos Feáns, 5 Baixo
C.P. 15705 –SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tfno.: 981 561555 - Fax: 981 554911

Data:
17-08-15

N/Ref.:

Nº Paxinas:
1

Destinatario:
A/A: CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ 981155801

Remitente:
VIAQUA S.A.U. Sra. Diana Peleteiro Higuero

ASUNTO: Peche de incidencia no Abastecemento de Santa Comba

Bos días,

Sirva o presente FAX para comunicar o peche da alerta xerada por cheiros e color da auga no abastecemento de Santa Comba.

O pasado 15/08/15, comunicouse mediante correo electrónico a esta delegación que tras as operacións de purga nos depósitos e rede de distribución durante a noite, e dado que a calidade do río estaba normalizada, VIAQUA consideraba o peche da incidencia.

O parámetro turbidez, que é o máis afectado no episodio, estaba en valores de 3.2 NTU no depósito de distribución ás 3:30 a.m e 2.70 NTU ás 7:30 a.m, e en valores de 4.05 NTU ás 7:15 a.m na rede de distribución, é dicir, antes das 24 horas de detectar a incidencia tal e como está establecido non superar no RD140/2003.

Este servizo queda a súa enteira disposición para aclarar calquera dúbida que estimen oportuna,

Asdo: Diana Peleteiro Higuero



Xefa de Planta Potabilización

HP LaserJet Professional M1212nf MFP

Confirmación de fax

Trab.	Fecha	Hora	Tipo	Identificación	Duración	Páginas	Resultado
3406	17/08/2015	10:34:17	Enviar	981155801	0:54	1	Correcto



GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.

Rúa dos Fedns, 5 Baixo
C.P. 15705 -SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tfno.: 981 561555 - Fax: 981 664911

Data:	Nº Ref.:	Nº Páginas:
17-08-15		1

Destinatario:	Receptor:
A/A: CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ 981155801	VIAQUA S.A.U. Sra. Diana Peleteiro Higuero

ASUNTO: Peches de incidencia no Abastecemento de Santa Comba

Bos días,

Sirva o presente FAX para comunicar o peche da alerta xerada por cheiros e color da auga no abastecemento de Santa Comba.

O pasado 15/08/15, comunicouse mediante correo electrónico a esta delegación que tras as operacións de purga nos depósitos e rede de distribución durante a noite, e dado que a calidade do río estaba normalizada, VIAQUA consideraba o peche da incidencia.

O parámetro turbidez, que é o máis afectado no episodio, estaba en valores de 3.2 NTU no depósito de distribución ás 3:30 a.m e 2.70 NTU ás 7:30 a.m. e en valores de 4.06 NTU ás 7:15 a.m na rede de distribución, é dicir, antes das 24 horas de detectar a incidencia tal e como está establecido non superar no RD140/2003.

Este servizo queda a súa enteira disposición para aclarar calquera dúbida que estimen oportuna,

Asdo: Diana Peleteiro Higuero

Xefa de Planta Potabilización