



GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.

Rúa dos Feáns, 5 Baixo
C.P. 15705 –SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tfno.: 981 561555 - Fax: 981 554911

Data:	N/Ref.:	Nº Paxinas:
14-08-15		1+3
Destinatario:	Remitente:	
A/A: CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ 981155801	VIAQUA S.A.U. Sra. Diana Peleteiro Higuero	

ASUNTO: Incidencia no Abastecemento de Santa Comba

Bos días,

Sirva o presente FAX para comunicar os resultados analíticos adiantados telefónicamente en relación á incidencia surxida no abastecemento de Santa Comba.

Debido ás fortes choivas acontecidas os pasados días, o cauce do río Abuín viuse incrementado notable e rápidamente, provocando éstas arrastres de terra e vexetación que se traduciron en valores anormais de materia orgánica entrando na ETAP, situación que polas características de operación da planta non pode asumir.

Seguindo o RD 140/2003, e tal e como se acordou telefónicamente, o protocolo a seguir é a toma de novos valores de turbidez tanto na rede como no depósito, por ser os puntos onde existía un incumprimento, para asegurar que en 24 horas a situación está normalizada. Se iso non ocorre e tras 24 horas dende a detección da incidencia os valores de turbidez seguisen a calificar a auga como NON Apta para o consumo, realizarase unha nova comunicación á Autoridade Sanitaria para tomar medidas ó respecto.

Este servicio queda a súa enteira disposición para aclarar calquera dúbida que estimen oportuna,

Asdo: Diana Peleteiro Higuero

 **VIAQUA**, Gestión Integral
de Aguas de Galicia, S.A.U.

Xefa de Planta Potabilización